

Sécurité sanitaire dans les établissements de santé

FICHES TECHNIQUES DE SECURITE SANITAIRE

Sécurité des personnes et des locaux

Sécurité électrique	
Textes en vigueur	
Textes	Contenu
1) Textes généraux sur la sécurité électrique	
Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 et ses arrêtés d'application	Dispositions concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. Implique une surveillance et une vérification régulière effectuées par un organisme agréé.
Arrêté du 23 mai 1989	Relatif au règlement de sécurité contre l'incendie dans les établissements de soins (type U).
Code de la construction	Principes concernant la sécurité électrique dans les locaux.
2) Textes sur les sources électriques	
	Textes généraux
Arrêté du 5 juillet 1990	Fixe les consignes générales sur les réseaux électriques.
	Textes spécifiques
Arrêté du 7 janvier 1993	- Les prises d'alimentation électrique et de gaz à usage médical du secteur opératoire doivent respecter des caractéristiques techniques définies. - L'arrêté prévoit des systèmes ou des procédures assurant la continuité de l'alimentation en cas de défaillance de l'alimentation normale.
Arrêté du 3 octobre 1995	En cas de défaillance de l'alimentation normale en énergie électrique des matériels ou dispositifs médicaux, des systèmes techniques permettent de poursuivre les soins en cours.
Arrêté du 25 avril 2000	Les secteurs de naissance des unités d'obstétrique et les secteurs de surveillance et de soins des unités de néonatalogie et des unités de réanimation néonatale bénéficient d'une alimentation électrique permettant de garantir sans interruption, en cas de défaillance du réseau électrique, le fonctionnement des dispositifs médicaux.
Circulaire du 6 janvier 1958	Définit le dispositif de secours dont doivent disposer les établissements pour la fourniture d'énergie électrique.
Circulaire du 25 février 1958	Concerne l'étude d'un plan de sécurité pour la fourniture d'énergie électrique aux établissements sanitaires.
Circulaire du 10 mai 1967	Définit la liste des établissements qui doivent disposer d'un dispositif de secours électrique
Circulaire du 9 octobre 1967	Définit le niveau de secours électrique en fonction de la nature des établissements.

Circulaire du 20 mai 1968	Rappelle les obligations qui incombent aux établissements en matière de secours électrique.
Circulaire du 21 août 1969	Les établissements doivent veiller à l'entretien régulier des dispositifs de secours électrique
Instruction du 6 octobre 1998	Rappel sur les dispositifs de secours
Guide technique Ministère de l'emploi et de la solidarité - Avril 2001	Sécurité électrique dans les établissements de santé : rappels de la réglementation, conseils pour la conception, maintenance et exploitation des installations électriques
3) Normes NFC	
- norme NFC 13.200	Conformité aux normes NF, les plus importantes sont les suivantes : - installations électriques à basse tension
- norme NFC 15.200	- installations électriques à haute tension
- norme NFC 15.211	- installations dans les locaux à usage médical
Contrôles effectués : corps de contrôle	
Contrôleur technique (bureau de contrôle technique privé agréé par l'état),	
Remarques	

Modalités de contrôle : visite de contrôle annuelle par un organisme agréé, visite de contrôle ponctuelle en cas de nouvelles installations.